

Bekanntgabe
gemäß § 16 (4) der
"Verordnung über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch" (Trinkwasserverordnung -
TrinkwV) ¹⁾
sowie
Kundeninformation
gemäß § 9 des
"Gesetzes über die Umweltverträglichkeit von Wasch- und Reinigungsmitteln" (Wasch-
Reinigungsmittelgesetz - WRMG) ²⁾
vom 05. Mai 2007

Durch die Mischung von Trinkwässern aus unterschiedlichen Wasserherkunftsorten (Grund-, Quell- und Oberflächenwasser) gelangen Trinkwässer aus verschiedenen Trinkwasseraufbereitungsanlagen in differenzierten v.H.-Anteilen zum Endkunden. Die Einzelheiten können aus den nachfolgenden Tabellen entnommen werden.

Übergabestelle	Kundeninformation gem. § 9 WRMG						Bekanntgabe gem. § 16 (4) TrinkwV		
	Calciumcarbonat <i>Schwankungsbreite</i> von bis mmol/l mmol/l mmol/l			Härte- bereich	Deutsche Härte °dH	Zusatzstoffe und Konzentrationen entsprechend der Anlage Wasserwerks-Nr. 1 2 3			
Bigge-Energie (Attendorn)									
Abgs. Listermauer	Abgabe Eichen	0,51	0,51	0,51	weich	2,9	X		
Abgs. Dünnekenberg (Stat.)	Attendorn TZ	0,51	0,51	0,51	weich	2,9	X		
HB Bausenberg	Abgabe Ihnetal	0,51	0,51	0,51	weich	2,9	X		
HB Rappelsberg	Abgabe Attendorn	1,07	0,74	1,40	weich	6,0	X	X	X
Abgs. Wörmge	Abgabe Camp. Wörmge	0,51	0,51	0,51	weich	2,9	X		
Abgs. Röllecken	Abgabe Röllecken	2,17	2,04	2,28	mittel	12,2	X	X	X
Abgs. Dünschede	Abgabe Dünschede TZ	2,17	2,04	2,28	mittel	12,2	X	X	X
Abgs. Dünschede	Abgabe Dünschede HZ	2,17	2,04	2,28	mittel	12,2	X	X	X
Abgs. Silbecke	Abgabe Silbecke	2,17	2,04	2,28	mittel	12,2	X	X	X
Abgs. Schnellenberg	Abgabe Schnellenberg	1,93	1,27	2,28	mittel	10,9	X	X	X
Abgs. Niederhelden	Abgabe Niederhelden	1,93	1,27	2,28	mittel	10,9	X	X	X
Abgs. Helden	Abgabe Helden	1,93	1,27	2,28	mittel	10,9	X	X	X
Gesamtsumme Trinkwasserbezug:		1.215.369 m ³	davon	306.779 m ³		aus Grundwasser	=	25,24%	
				288.723 m ³		aus Quellwasser	=	23,76%	
				619.867 m ³		aus Oberflächenwasser	=	51,00%	