



MK 1.3

Bezugszählung ohne EEG/KWKG mit steuerbarer Verbrauchseinrichtung nach §14a EnWG, Modul 3, 1-Zähler-Messung, oder Bezugszähler für eine steuerbare Verbrauchseinheit, die nach Modul 3 abgerechnet werden soll.

Häufigster Anwendungsfall in der Praxis:

Über ein intelligentes Messsystem (ein Zähler) wird der Haushaltsverbrauch einer Wohnung/eines Hauses und der Verbrauch einer Wärmepumpe und/oder Wallbox gemeinsam gemessen. Bei Modul 3 werden die kWh bereits beim Netzentgelt tarifiert (HT, NT, ST).

- Die Bereitstellung und der Betrieb der Messeinrichtungen obliegt dem Verteilnetzbetreiber oder einem Messstellenbetreiber!
- Alle von der BIGGE ENERGIE eingesetzten SLP Zähler werden i.d.R. als Zweierenergiezähler ausgeführt .

Hinweis:

Nachdem das EEG/KWKG keine expliziten Vorgaben für Messkonzepte macht, kann keine Gewähr für deren rechtliche Verbindlichkeit übernommen werden. Die Auswahl des Messkonzeptes liegt grundsätzlich beim Anlagenbetreiber.